

---

# RESUMO DE OPERAÇÃO DA CENTRAL (ORION EX)

## 1º Situação – **FOGO**

- Silenciar o Buzzer do painel, aperte o botão N° 1;
- Digitar o código 2244 (Cada caractere acionará um LED);
- Acionar novamente o botão N° 4 para desligar a sirene;
- Verificar no campo, qual equipamento foi ativado;
- Para normalizar o painel, acionar o botão N° 2 (Reset do sistema).

## 2º Situação – **DEFEITO**

- Silenciar o Buzzer do painel, apertando o botão N° 1;
- Digitar o código 2244 (Cada caractere acionará um LED);
- Acionar o botão N° 2, para reset do sistema, caso o defeito persista apenas silenciar o Buzzer;
- Chamar a assistência técnica.

## 3º Situação – **EXTINÇÃO DO GÁS**

- Silenciar o Buzzer do painel, apertando o botão N° 1;
- Digitar o código 2244 (Cada caractere acionará um LED);
- Evacuar o ambiente antes do procedimento, pressionar o botão ATIVAR por 5 segundos;
- Ao término da extinção Acionar o botão N° 4 para desligar a sirene;
- Acionar o botão N° 2, para reset do sistema.

**OBS:** Caso a central defeito ou fogo de origem desconhecida, entrar em contato com a empresa EZALPHA MV – (21) 2290-5886 – de 08:00hs às 17h30min (seg. á quin.) e sex de 08h00min às 17h00min. Contato: Área técnica.